

BIZONYÍTVÁNY

Kérelem bejegyzés S04/13/0069/40



az

Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK 1988 december 21.-i Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK 1993 július 22.-i Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv előírásai alapján elvégzett

ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLATRÓL

Termék: Külső műanyag bejárati ajtók
Rendszer: INOUTIC ARCADE
Gyártó: MARSHALL Ablakgyár Kft., 3350 Kál, Dosza György utca 37, Magyarország
Telephely: 3350 Kál, Dosza György utca 37, Magyarország
Termékszabvány: EN 14351-1: 2006+A1:2010 Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók.

Termék rendeltetési célja: Emberek állandó tartózkodására alkalmas épületek függőleges falaiban alkalmazott nyílászáró

Minta	1	2	Vizsgálati szabvány	A közvetlen alkalmazás keretei
				
Méreték (B x H):	1000x2075 mm	1205x2285 mm		
Jellemző	Osztályozás Kijelentett érték		Osztályozási szabvány	
Légzáróság (NB)	3 osztály	2 osztály	EN1026 EN 12207	a vizsgált minta teljes területének -100 %-a és +50 %-a között
Vízzáróság (NB)	8A osztály	4A osztály	EN1027 EN 12208	
Szélteherrel szembeni ellenállás (NB)	C3 osztály	C2 osztály	EN12211 EN 12210 EN 14351-1 EN 12400	a vizsgált minta tokja szélességének és magasságának -100 %-a között
Hőátbocsátási tényező (NB)	Üvegezés: $U_g=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, alumínium távtartó: $U_D = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ Üvegezés: $U_g=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, TGI SPACER távtartó: $U_D = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ Üvegezés: $U_g=0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, alumínium távtartó: $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Üvegezés: $U_g=0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, TGI SPACER távtartó: $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ajtó panel $U_g=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; $U_D = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ajtó panel $U_g=0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; $U_D = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$		EN ISO 10077-1	A teljes terület $\leq 2,3 \text{ m}^2$

1. megjegyzés: A bejelentett laboratórium hatáskörébe tartozó jellemzőket (NB) jelzi.

2. megjegyzés: Ez a bizonyítvány csak a 260/09, 20133324-2, 40-13-0162-2, sz. jegyzőkönyvekkel együtt érvényes.

Nitra, 2013.05.13

Daša Kozáková
1301 sz. Bejelentett szervezet vezetője
képviselőtében
Ladislav Lósy
Nitrai részleg igazgatója



Osvedčovanie miesto OM 04, člen EOTA
Notifikovaná osoba 1301
Autorizovaná osoba SK04
Autorizovaná osoba SKTC-105

Úsek preukazovania zhody
Studená 3, 821 04 Bratislava

Pobočka Bratislava
Studená 3, 821 04 Bratislava
Pobočka Nové Mesto n/Váhom
Trenčianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom
Pobočka Nitra
Braneckého 2, 949 01 Nitra
Pobočka Zvolen
Jesenského 15, 960 01 Zvolen

Pobočka Žilina
A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina
Pobočka Košice
Krmánova 5, 040 01 Košice
Pobočka Prešov
Budovateľská 53, 080 01 Prešov
Pobočka Tatranská Štrba
Štefanikova 24, 059 41 Tatranská Štrba